



Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83 ; DiC 629-246-59-43

Oznámený subjekt/NB 1827 Akreditovaný orgán AB661

tel./fax (+48) 32 264 079; LTB@LTB.org.pl

KRS 0000447876; IČ 783166560

Výše základního kapitálu: 66 000 PLN Obvodní soud Katovice-východ VIII.

Hospodářské oddělení Polského obchodního rejstříku (KRS); Základní kapitál splacený v plné výši



AB 661

CERTIFIKÁT O PŘEZKOUŠENÍ ZA ÚČELEM ZJIŠTĚNÍ TYPU (TT)

k normě PN-EN 13241:2003+A2:2016-10

č. 207/B-2019/1-1(A)

Laboratoř stavební techniky provedla zkoušky vzorku rolovací a žaluziové brány, popsanych v rejstříku zkoušek značkami 207/B-2019/1 dodávaných společností:

POLFENDO

Sp. z o.o.

41-409 Mysłówice, ul. Hutnicza 10

Zkoušený objekt: Vzorek č. 207		Vlastnost	Výsledek posouzení shody Klasifikační norma	Posouzení shody: zkušební norma/výsledek zkoušky
Rolovací garážová vrata		4.4.2 PN-EN 13241-1+A1:2012	PN-EN 12425:2002	PN-EN 12489:2002
		Odolnost proti průniku vody	Třída 3	Při rozdílu tlaků 50 Pa Bez úniku
Š= 4000 mm x V= 2500 mm		4.4.3 PN-EN 13241-1+A1:2012	PN-EN 12424:2002	PN-EN 12444:2002
Plocha stavebního otvoru Ld= 10 m ²		Odolnost proti zatížení větrem	Třída 1	Kladný zkušební tlak (+) P1 450 Pa Bezpečnostní zkouška (+) P2 563 Pa Žádné poškození
systém: Polfendo Guard		4.4.6 PN-EN 13241-1+A1:2012	PN-EN 12426:2002	PN-EN 12427:2002
Profil křídla	AG/77	Propustnost vzduchu	Třída 1	Propustnost při kladném tlaku 50 Pa 12,32 m³/(m² · h)
Boční vodící kolejnice	Final 30082 s těsněním	[referenční propustnost vzduchu při 50 Pa: 24 > (Ld) ≥ 12 m ³ /(m ² · h)]		
Dolní lišta	11195			
Dolní těsnění	door02			
Vyztužující profil	omega			
Vodiče	Areta 77			
Vodící kladka	RSP77			
Identifikátory náhradních komponent jsou uvedeny v protokolu o zkoušce 207/B-2019/1				
Deklaraci parametrů pro jiné objekty je třeba provádět v souladu se zásadami stanovenými v normě PN-EN 13241- 1+A1:2012 Výsledky zkoušek se vztahují ke zkušebnímu vzorku a zkušebnímu podmínkám				

Vedoucí kvality

Maciej Żyła

Technický vedoucí

Aktualizace referenčního dokumentu
Dąbrowa Górnicza, dne 03.12.2019

Mgr. ing. Bogdan Wójtowicz